



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы надзора
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. 32-03-00, boguchs@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД и ПР Ровеньского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Ровеньки, ул. М.Горького, 32, тел. 5-59-55, gpn-rovenki@belmchs.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отделения НД Ровеньского района по пожарному надзору N 15 от "03" апреля 2017 г.,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с « 12 » по «18» апреля 20167 г.

проведена проверка начальником отделения – главным государственным инспектором Ровеньского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Котиным А.М. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области», расположенного по адресу: Белгородская область, Ровеньский район, с.Лозная, ул.Центральная, д.60

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: **Заведующей МБДОУ «Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» – Золотарёвой Татьяной Владимировной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подсобном помещении кухни, на 2 светильниках отсутствуют защитные колпаки, предусмотренные	что является нарушением п. 42 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	10.05.2017	

	конструкцией светильника,			
2	На двери котельной отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	10.05.2017	
3	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта,	что является нарушением пункта 61 - Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	10.05.2017	
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основании правил пожарной безопасности 01-03, а должны разрабатываться на основании Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,	что является нарушением п. 460 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	10.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения – главный государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Ровенского района по пожарному надзору
по пожарному надзору)

Котин А.М.



(подпись)

«18» *апрель* 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

Фрад
(подпись)

заверующий
(должность)

Котарева Е.В.
(фамилия, инициалы)

«18» *апрель* 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору